



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika  
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

## OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE CERTIFICATE OF TEST

Číslo  
Number **O-B-01688-21**

Výrobce - *Manufacturer* Jaroslav Cankař a syn ATMOS  
Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
Česká republika - *Czech Republic*

Výrobek - *Product* Kotel teplovodní - *Hot-water boiler*

Typové označení - *Type designation* **DC 30 SX (DC 30 SPX)**

Metoda zkoušek - *Test method* ČSN EN 303-5:2013

Způsob topení - *Heating method* ruční – *manual*

Palivo - *Fuel* dřevo A – *wood A*

Třída - *Class* 5

### Výsledky - *Results*

Jmenovitý výkon - <i>Nominal output</i>	kW	30
Spotřeba paliva - <i>Fuel mass added</i>	kg/h	7,47
Účinnost - přímá metoda - <i>Efficiency - direct method</i>	%	89,9
CO (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	298
CO (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	217
CO (13% O <sub>2</sub> )	%	0,0173
CO (0% O <sub>2</sub> )	mg/MJ	146
NOx (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	195
NOx (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	142
NOx (0% O <sub>2</sub> )	mg/MJ	95
OGC (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	17
OGC (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	12
OGC (0% O <sub>2</sub> )	mg/MJ	8
Prach - <i>Dust</i> (10% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	9 / 1,1*)
Prach - <i>Dust</i> (13% O <sub>2</sub> )	mg/m <sub>n</sub> <sup>3</sup>	7 / 0,8*)
Prach - <i>Dust</i> (0% O <sub>2</sub> )	mg/MJ	5 / 0,5*)

\*) hodnota prachu při provozu kotle s elektrostatickým odlučovačem při 30 kV

\*) value of dust during operation of the boiler with electrostatic precipitator at 30 kV





		Jmenovitý výkon - Nominal output
Kyslík O <sub>2</sub> - Oxygen O <sub>2</sub>	%	4,65
CO <sub>2</sub>	%	16,35
Teplota spalin - Flue gas temperature	°C	176,9
Hmotnostní tok spalin - flue gas mass flow	g/s	15,2

Podklad pro vydání osvědčení  
- Basis for Certificate issue

Protokol č. – Report No.  
39-15967/3/T a protokoly navazující – and follow-up reports,  
vydané Zkušební laboratoří č. 1045.1, akreditovanou ČIA o.p.s.,  
číslo osvědčení o akreditaci 254/2021  
issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI,  
Accreditation Certificate No. 254/2021

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky a výpočty s výše uvedenými výsledky.  
*The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test and calculation with above stated results.*

Brno, 2021-12-17



Ing. Stanislav Buchta  
zástupce vedoucího zkušebny tepelných a ekologických zařízení  
Deputy Head of Heat and Ecological Equipment Test Station